

OBSERVAÇÕES

- O Processo da rede predial de águas a entregar na EMARP é constituído por Termo de Responsabilidade, Peças Escritas e Peças Desenhadas necessárias à sua boa interpretação para a execução em obra.
- Junto das peças escritas terá que ser anexada Planta de Localização do prédio à escala 1:2000 e Planta Cadastral da rede de água a ser solicitada via email (plantacadastral@emarp.pt) ou no site (www.emarp.pt).
- As peças desenhadas e escritas atrás mencionadas, deverão se possível, serem metidas dentro desta capa (com gramagem não inferior a 160gr), devidamente dobradas e agrafadas não excedendo o formato deste impresso.
- Junto ao processo em papel será anexado um processo em suporte digital igual ao primeiro, com extensão .pdf (peças escritas) e .dwf (peças desenhadas).
- Não serão aceites elementos rasurados.
- Depois de aprovado, o projeto será arquivado na EMARP, sendo comunicado ao proprietário este facto.
- Os projetos dos sistemas de distribuição predial de águas deverão estar em conformidade com os art.º 82 a 113 do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, aprovados por Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto e Regulamento de Serviços da EMARP.

CONDIÇÕES GERAIS

- Técnico responsável, inscrito na Ordem ou Associação deve comunicar por escrito o início e o fim dos trabalhos, com a antecedência mínima de três dias úteis.
- O Traçado das canalizações aprovado não pode ser alterado, sem ter sido aprovado novo traçado de alterações.
- A montante dos dispositivos das cozinhas, casas de banho e lavandarias deverá ser colocada uma torneira de segurança, por forma a isolar estes compartimentos da restante rede.
- O sistema de distribuição de água com ligação à rede pública tem que ser independente de qualquer outro sistema de distribuição de água com outra origem, nomeadamente poços ou furos particulares.
- As tubagens não devem ser instaladas debaixo de pavimentos hidráulicos ou de outro material impermeável sem a proteção adequada.
- A tubagem de água não deverá atravessar tubagens de esgotos ou chaminés mas sim contorná-las.
- Os contadores deverão ser colocados em local acessível de acordo com o estipulado no Regulamento de Serviços da EMARP.
- Só serão autorizadas baterias de contadores no rés do chão, desde que os ramais de distribuição para os diferentes pisos sejam instalados em ductos verticais de acesso direto.
- A ligação do ramal do edifício à rede pública e a colocação dos contadores é sempre executada pela EMARP.
- As caixas dos contadores deverão ter as seguintes medidas mínimas:

CALIBRE (mm)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)
15	0,50	0,10	0,40
20	0,60	0,20	0,40
25	0,70	0,25	0,40
30	0,80	0,30	0,50

- Na caixa de contador deverá ser prevista a instalação de suporte normalizado e respetivos acessórios compatíveis com o calibre do contador, ambos aceites pela EMARP.
- As instalações sobrepessoras deverão ser instaladas em divisória técnica, com ventilação ao exterior e área mínima de 5,00 m2.

TRAÇADO ANTECEDENTE: _____

TRAÇADO N.º _____

ALTERADO PELO TRAÇADO Nº: _____

DATA: ____ / ____ / ____



PROJETO DA REDE PREDIAL DE ÁGUAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:

- ☐ MORADIA UNIFAMILIAR ☐ EDIFÍCIO COLETIVO ☐ ARMAZÉM
- ☐ OUTRO: _____ QUAL? _____

MORADA / IMPLANTAÇÃO: _____

COORDENADAS GPS: _____

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

NOME DO REQUERENTE: _____

MORADA: _____

LOCALIDADE: _____ CÓDIGO POSTAL: TELEFONE: _____

EMAIL: _____

IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO:

NOME: _____

MORADA: _____

LOCALIDADE: _____ CÓDIGO POSTAL: TELEFONE: _____

CATEGORIA: _____ N.º INSCRIÇÃO (ORDEM/ASSOCIAÇÃO): _____

EMAIL: _____

O presente traçado tem antecedentes: Sim ☐ Não ☐ Quais? _____

DATA: ____ / ____ / ____

VISTO :
O TÉCNICO RESPONSÁVEL

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUAS

Calibre ramal de ligação: Tipo tubagem:

Calibre ramal de distribuição: Tipo tubagem:

Tipo tubagem rede interna:

Tipologia: T0 T1 T2 T3 T4 Outro: Total

N.º de pisos acima da cota da soleira N.º de pisos abaixo da cota da soleira

N.º total de dispositivos a instalar no prédio N.º total de lojas N.º de cozinhas

N.º de casas de banho

Cota em relação à soleira, a que se situa o último dispositivo de utilização

Reservatório para abastecimento domiciliário: Sim Não

Características do sistema elevatório

Capacidade: Localização: Cota à soleira:

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS

O edifício tem coluna de incêndio: Sim Não Calibre: Tipo tubagem:

No exterior: Bocas de Incêndio Quantas? À Distância de:

Marcos de Incêndio Quantos? À Distância de:

No interior: Bocas de incêndio / Carretel Na cave Nos pisos

Reservatório para abastecimento do sistema de incêndio: Sim Não

Capacidade: m³ Localização: Cota à soleira:

A PREENCHER PELA EMARP

INDICAÇÕES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS

1- VERIFICAÇÃO

Inspeção e verificação da rede e acessórios à vista, com o projeto: Sim Não

Obs.:

Registo nº Data da vistoria / /

Foram solicitadas Telas Finais: Sim Não Data / /

O Técnico: Tomei conhecimento

Canalizador / Representante da Firma

2- INSPEÇÃO FINAL

Para os efeitos que V. Ex. tiver por convenientes, cumpre-me informar que foi efetuada a Inspeção Geral às instalações de água do prédio, encontrando-se estas executadas.

Ordem de Serviço nº: Data da Inspeção: / /

Observações: